

消 火 器 管 理 票

名 称		ウェルプ六甲道5番街1番館 東棟 (1階～屋階)						点検年月日		4 年 1 月 19 日	
								点 検 者		横 優介	
番号	設置場所		種 別	型式番号	容量	メーカー	製造年月	製造番号	機能点検	設置状況	備 考
	階	設置場所									
1	1	郵便局 入口側	PEP-10N	消第29-1	3.0	ハツタ	2022	440808	H31/1	置台	
2	1	郵便局 通路裏	PEP-10N	消第29-1	3.0	ハツタ	2022	440855	H31/1	置台	
3	1	郵便局 通路裏	PEP-10N	消第29-1	3.0	ハツタ	2022	440814	H31/1	置台	
4	1	郵便局 倉庫	PEP-10N	消第29-1	3.0	ハツタ	2022	440679	H31/1	置台	
5	1	ロッコーアート	SP-10X	消第3-14	3.0	ハツタ	2010	413138	R3/8	置台	
6	1	はぎはら歯科	YP-10	消第23-106	3.0	ヤマト	2016	027833		置台	
7	1	しゅはり	SP-10X	消第3-14	3.0	ハツタ	2010	412949	R3/8	置台	
8	1	鳴門鯛焼本舗	YA-10NX	消第27-59-1	3.0	ヤマト	2017	253211		置台	蓄圧式
9	1	Lieto Salone	SP-10X	消第3-14	3.0	ハツタ	2010	479930	R3/8	置台	
10	1	パッファローハンター	SP-10X	消第3-14	3.0	ハツタ	2010	148808	R3/8	置台	
11	1	フリーステップ	YA-10NX	消第27-59-1	3.0	ヤマト	2019	100097		置台	蓄圧式
12	1	やくじゅう	SP-10X	消第3-14	3.0	ハツタ	2010	413278	R3/8	置台	
13	1	一本堂	SP-10X	消第3-14	3.0	ハツタ	2010	148585	R3/8	置台	未点検
14	1	AROMA	PEP-10N	消第29-1	1.0	ハツタ	2022	440810	R1/7	直置	設置台なし
15	1	ブッチャーズパラダイス	PEP-10N	消第20-1	3.0	ハツタ	2020	017809		置台	蓄圧式
16	2	さんど亭EVホール	SP-10X	消第3-14	3.0	ハツタ	2010	413188	R3/8	置台	
17	2	さんど亭EVホール (散水栓箱内)	SP-10X	消第3-14	3.0	ハツタ	2010	413279	R3/8	置台	
18	2	さんど亭バックヤード (散水栓箱内)	SP-10X	消第3-14	3.0	ハツタ	2010	479963	R3/8	格納箱	
19	2	機械室内(東)	SP-10X	消第3-14	3.0	ハツタ	2010	479933	R3/8	置台	
20	2	機械室内(西)	SP-10X	消第3-14	3.0	ハツタ	2010	479928	R3/8	直置	
21	2	さんど亭厨房	PEP-10N	消第29-1	3.0	ハツタ	2022	440861	H31/1	置台	設置台破損
22	2	さんど亭バックヤード路	PEP-10N	消第29-1	3.0	ハツタ	2022	440698	R3/8	置台	設置台なし
23	2	さんど亭レジ	PEP-10N	消第29-1	3.0	ハツタ	2022	440802	H30/7	置台	
24	2	電気室	AH-50N	消第57-31	20.0	マルヤマ	2010	004925	R3/8	置台	
備 考											